

# Auszug aus einer Nachricht !!!

An die PD'en  
Dez. 23, Brandschutzdezernent

Sehr geehrte Herren,

auf folgenden Sachverhalt mochte ich hinweisen:

Nach der 1. TÜV-Prüfung von 6,8 Liter/ 300 bar CFK-Atemluftflaschen, Marke Interspiro, Herstellungsdatum August 2003, ist bei mehreren Flaschen eine Blasenbildung unter den auf der Flasche angebrachten Aufklebern und dem gelben Lack der Flasche aufgetreten. Über die Ursache ist noch nichts bekannt.

Informieren Sie bitte alle Landkreise / kreisfreien Städte über diesen Sachverhalt, mit der Bitte alle CFK-Atemluftflaschen einer Sichtkontrolle zu unterziehen und diesen Hinweis an die Gemeindefeuerwehren weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Horst Busch

Dipl.-Ing. Horst Busch  
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport  
Referat B 22 - Brandschutz  
Tel.: 0511/120-6008  
Fax.: 0511/120-99-6008  
Email.: [Horst.Busch@mi.niedersachsen.de](mailto:Horst.Busch@mi.niedersachsen.de)

